

2 września 2021

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wólce Batorskiej**



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w JANOWIE LUBELSKIM

Janów Lubelski, dnia 02.09.2021r.

23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 28  
tel. 15 8725 400, fax. 15 8724 762  
sekretariat@sanepid-janowlub.pl  
psse.janowlubelska@pis.gov.pl

ONS.HK.721.55.2021

**Komunikat nr 1/2021  
w sprawie braku przydatności wody do spożycia  
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Wólka Batorska, gmina Batorz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu się z sprawozdaniami z badania próbek wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Wólka Batorska, stwierdził obecność bakterii z grupy coli.

**Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Woda nie może być używana do picia, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli, do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych.

Woda może być używana jedynie do celów sanitarnych (splukiwanie toalet).



Trwają prace mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), polegające na uzdatnianiu wody podchlorynem sodu, dawką szokową.

**Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Wólka Batorska zaopatrzuje w wodę następujące miejscowości: Batorz Kolonia, Batorz, Wólka Batorska.**

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim wyda stosowny komunikat.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Janowie Lubelskim  
mgr Elżbieta Kurczy