

11 lipca 2025

Uwaga!! Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu w miejscowości Wola Studzińska- Kolonia!!



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 30
tel. 15 8725 400 fax. 15 8724 762
psse.janowlubelski@sanepid.gov.pl

Janów Lubelski, 2025-07-11

Komunikat nr 1.2025
o jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kolonia Wola Studziańska,
gmina Batorz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu się z częściowymi sprawozdaniami i raportami z badań wody pobranej z **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kolonia Wola Studziańska**, informuje, że z uwagi na obecność bakterii grupy coli, jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi

Woda nie może być używana do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli, do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych.

Woda może być używana jedynie do celów sanitarnych (splukiwanie toalet).



W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim w dniu 11.07.2025 r. wydał decyzję stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kolonia Wola Studziańska** oraz nakazał m.in. podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z wymaganiami ww. rozporządzenia i poinformować w udokumentowany sposób wszystkich użytkowników ujęcia o tym, że woda jest poddawana uzdatnianiu podchlorynem sodu, dawką szokową.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim wyda stosowny komunikat.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Kolonia Wola Studziańska zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Wola Studzieńska, Wola Studzieńska Kolonia, Stawce, Stawce Kolonia.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Janowie Lubelskim
mgr Cezary Duma
/podpisano elektronicznie/

Batorz Pierwszy, 11.07.2025 r.

Mieszkańcy wsi

**WOLA STUDZIĘŃSKA, WOLA STUDZIĘŃSKA KOLONIA,
STUDZIANKI KOLONIA, STAWCE, STAWCE KOLONIA**

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Batorzu zawiadamia , że zgodnie z decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Janowie Lubelskim Nr ONS.HK.9012.4.10.2025 z dnia 11.07.2025 r. informuje, że woda z wodociągu wiejskiego w Woli Studzińskiej Kolonii nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W związku z zaistniałą sytuacją Urząd Gminy w Batorzu podjął natychmiastowe działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu Urząd Gminy na własny koszt dostarczy mieszkańcom wodę do spożycia przez ludzi.

W dniu dzisiejszym poprzez strażaków będzie dostarczana woda butelkowana do spożycia przez mieszkańców.

Woda dla zwierząt i na potrzeby socjalno - bytowe dowożona będzie również dzisiaj w godzinach 18.00 – 19.00 samochodami strażackimi przez jednostki OSP z terenu gminy. Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie pojemników na wodę.

WÓJT GMINY BATORZ


Krzysztof Baran



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 30
tel. 15 8725 400 fax. 15 8724 762
psie.janowlubelski@samelud.gov.pl

Janów Lubelski, 2025-07-11

Komunikat nr 1.2025
o jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kolonia Wola Studziańska,
gmina Batorz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu się z częściowymi sprawozdaniami i raportami z badań wody pobranej z **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kolonia Wola Studziańska**, informuje, że z uwagi na obecność bakterii grupy coli, jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi

Woda nie może być używana do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli, do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych.

Woda może być używana jedynie do celów sanitarnych (splukiwanie toalet).



W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim w dniu 11.07.2025 r. wydał decyzję stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kolonia Wola Studziańska** oraz nakazał m.in. podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z wymaganiami ww. rozporządzenia i poinformować w udokumentowany sposób wszystkich użytkowników ujęcia o tym, że woda jest poddawana uzdatnianiu podchlorynem sodu, dawką szokową.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim wyda stosowny komunikat.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Kolonia Wola Studziańska zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Wola Studzieńska, Wola Studzieńska Kolonia, Stawce, Stawce Kolonia.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Janowie Lubelskim
mgr Cezary Duma
/podpisano elektronicznie/