

2 sierpnia 2019

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Aleksandrówce.**



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w JANOWIE LUBELSKIM

Janów Lubelski, dnia 02.08.2018r.

23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 28  
tel. 15 8725 400, fax. 15 8724 762  
sekretariat@sanepid-janowlub.pl  
psse.janowlubelski@pis.gov.pl

ONS-HK.721-44/19


**Komunikat nr 1  
w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę Aleksandrówka, gmina Batorz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbek wody, pobranej z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrówka** w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdził obecność bakterii z grupy coli, *Escherichia coli*.

**Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Woda nie może być używana do picia, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli, do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych.

Woda może być używana jedynie do celów sanitarnych (splukiwanie toalet).



Trwają prace mające na celu doprowadzić jakość wody do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), polegające na uzdatnianiu wody podchlorynem sodu, dawką szokową.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim wyda stosowny komunikat.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Janowie Lubelskim  
*mgr Elżbieta Kurzyńska*



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w JANOWIE LUBELSKIM

Janów Lubelski, dnia 02.08.2018r.

23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 28  
tel. 15 8725 400, fax. 15 8724 762  
[sekretariat@sanepid-janowlub.pl](mailto:sekretariat@sanepid-janowlub.pl)  
[psse.janowlubelski@pis.gov.pl](mailto:psse.janowlubelski@pis.gov.pl)

ONS-HK.721-44/19

**Komunikat nr 1  
w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę Aleksandrówka, gmina Batorz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbek wody, pobranej z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrówka** w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdził obecność bakterii z grupy coli, *Escherichia coli*.

**Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Woda nie może być używana do picia, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli, do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych.

Woda może być używana jedynie do celów sanitarnych (splukiwanie toalet).



Trwają prace mające na celu doprowadzić jakość wody do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), polegające na uzdatnianiu wody podchlorynem sodu, dawką szokową.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim wyda stosowny komunikat.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Janowie Lubelskim  
*mgr Elżbieta Kurzyńska*